



ÁREA TOTAL: 3.348 m2

- ACESSO EM BLOQUETE INTERTRAVADO
- GRAMA EM PLACA
- CAÇADA EM CIMENTO ESP. 8cm

1 – DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE ESPECIFICADO.

26	04	ELEVATORA INICAL – CITO MOTOR-BOMBA	240 m³/h	–
25	01	ELEVATORA INICAL – POÇO DE SUÇÃO	18 m³	4,0 x 3,0 x 3,4 m
24	01	ELEVATORA INICAL – GRADE 40 MM	3,0 m³	1,2 x 2,2 m
23	01	BOMBA DE LODO	3,0 m³/h	–
22	01	BOMBA DOSADORA DE POLETRÓLITO	240 l/h	–
21	01	TANQUE DE POLETRÓLITO	3,0 m³	–
20	01	DECANTER CENTRÍFUGO	3,0 m³/h	6,95 x 4,7 m
19	01	CASA DO LODO	3,0 m³/h	11,4 x 7,5 x 2,05 m
18	01	TANQUE DE CONTATO	–	–
17	01	DOSADOR DE HIPOCLORITO DE SÓDIO	30 l/h	–
16	01	BACIA DE CONTENÇÃO	10,0 m³	4,6 x 4,6 x 0,8 m
15	01	TANQUE VERTICAL P/ SOL. DE HIPOCLORITO DE SÓDIO	10,0 m³	–
14	01	QUEIMADOR TIPO FLARE	40 m³/h	–
13	01	ESCALA METÁLICA	–	–
12	01	CAIXA PARSHALL DA SAÍDA	–	W = 9 POL.
11	04	SOPRADOR DE AR	800 m³/h	–
10	01	SALA DOS SOPRADORES	–	4,5 x 3,2 m
09	01	SALA DE PAINEL DO COM	–	4,5 x 3,2 m
08	01	LABORATÓRIO	–	4,5 x 3,2 m
07	03	REATOR UBOX	160 m³/h	26,5 x 7,5 x 8,8 m
06	04	ESTIÇÃO ELEVATORA – CITO MOTOR BOMBA	160 m³/h	–
05	01	ESTIÇÃO ELEVATORA – POÇO DE SUÇÃO	–	4,0 x 3,0 x 3,4 m
04	01	CAIXA PARSHALL DE CHEGADA	–	W = 9 POL.
03	01	CAIXA DE AREIA	480 m³/h	8,0 x 1,1 m
02	01	PENEIRA ROTATIVA	480 m³/h	–
01	01	SUPORTE DA PENEIRA ROTATIVA	–	4,75 x 3,15 m
POS. QDTE.		DENOMINAÇÃO	CAPACIDADE	DIMENSÕES (COMPR. x LARGURA x ALTURA)

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO

IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA ETE SAMAMBAIA NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO - SP.

Local: RUA MANOEL ARANHA, S/N. CHÁCARA SAMAMBAIA, SÃO PEDRO - SP.

Projeto: PROJETO HIDRÁULICO SANITÁRIO LAYOUT GERAL

Executado por:



Resp. Técnico: RESP. TÉCNICO: TIAGO DE MATOS SEYDELL

Folha: 02

CREA: 5061115692

Arquivo:

Escala: 1:125

Nº	Data	Revisão		Desenhista