



- ESPECIFICAÇÕES:
- DIMENSÕES EM MM, EXCETO ONDE INDICADO.
 - CONEXÕES PARAFUSADAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR.
 - TUBULAÇÕES EM PEAD PE 100 PN 10 OU SUPERIOR.
 - DIFUSORES DE AR E COLAR DE TOMADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO

TÍTULO

IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA ETE SAMAMBAIA NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO - SP.

Local:

RUA MANOEL ARANHA, S/N. CHÁCARA SAMAMBAIA. SÃO PEDRO - SP.

Projeto:

EQUIPAMENTOS DO REATOR

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO AR

Executado por:

Resp. Técnico:
RESP. TÉCNICO: TIAGO DE MATTOS SEYDELL

CREA:
5061115692

Arquivo:

Escala:
INDICADA

Folha:
R-14

Nº	Data	Revisão	Desenhista